

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ITK LWR5-12U66-GF-2	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)
Код ДИАС	100008	10307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 749 руб.	25 140 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	28,52	24,4
Рабочая температура, С°	-10...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x654x600	600x503x450
Высота, мм	645	503
Глубина, мм	600	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	90	60
Монтажная единица, U	12	9
Полезная глубина, мм	540	390
Передняя дверь	Стекло	Металл
Производитель	ITK	TLK
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	340
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.