

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ITK LWR5-12U66-GF-2	Cabeus SH-05F-9U60/45m
Код ДИАС	100008	91690
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 749 руб.	16 797 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	28,52	19
Рабочая температура, С°	-10...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x654x600	600x501x450
Высота, мм	645	501
Глубина, мм	600	450
Максимальная распределенная нагрузка, кг	90	60
Монтажная единица, U	12	9
Полезная глубина, мм	540	390
Передняя дверь	Стекло	Металл
Производитель	ITK	Cabeus
Задняя дверь	—	Металл
Встроенный вентилятор	Нет	Нет
Встроенный кондиционер	Нет	Нет
Встроенный обогреватель	Нет	Нет
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.