

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ITK LS05-42U81-2PP	ITK LN05-42U81-GM
Код ДИАС	100009	15194
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	250 608 руб.	139 358 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	185	—
Рабочая температура, С°	-40...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	800x2060x1030	800x2000x1000
Высота, мм	2,6	2 000
Максимальная распределенная нагрузка, кг	1 500	1 000
Полезная глубина, мм	740	915
Передняя дверь	Двухстворчатая перфорированная	Стекло
Каркас шкафа	Неразборный	Разборный
Тип шкафа	Серверный	Телекоммуникационный
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	20
Задняя дверь	—	Металл
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Глубина, мм	1 000	1 000
Монтажная единица, U	42	42
Ширина, мм	800	800
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Стенки	Металл	Металл
Производитель	ITK	ITK

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.