

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	SLT ББП-50 М v5	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
Код ДИАС	100130	18610
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 764 руб.	4 885 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	2x7 или 17	17
Ток заряда АКБ, А	1,7	—
Количество АКБ	0	1
Рабочая температура, С°	-15...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x225x86	195x295x90
Диапазон входного напряжения, В	100-260	150-265
Вес нетто, кг	1,2	2
Класс защиты	IP31	IP30
Производитель	SLT	Болид
Выходное напряжение, В	13,6	13,6
Ток нагрузки, А	5	5
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,6
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 07:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.