

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	SLT ББП-50 М v5	AccordТес ББП-40 исп. 1
Код ДИАС	100130	63691
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 764 руб.	2 014 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Выходное напряжение, В	13,6	12,6
Ток нагрузки, А	5	4
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	2х7 или 17	7
Ток заряда АКБ, А	1,7	1
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,7
Количество АКБ	0	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250х225х86	168х195х83
Диапазон входного напряжения, В	100-260	110-250
Вес нетто, кг	1,2	—
Корпус	Металлический	Пластиковый
Класс защиты	IP31	—
Производитель	SLT	AccordТес
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 07:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.