

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TLK TWC-096045-R-M-GY (в архиве)	Remer (ЦМО) ШРН-Э-18.500.1
Код ДИАС	10307	61730
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 140 руб.	14 885 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	24,4	28
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x503x450	600x930x520
Высота, мм	503	930
Глубина, мм	450	520
Максимальная распределенная нагрузка, кг	60	75
Максимальное расстояние между направляющими, мм	340	—
Монтажная единица, U	9	18
Полезная глубина, мм	390	470
Производитель	TLK	Remer (ЦМО)
Рабочая температура, С°	—	+1...+45
Ширина, мм	600	600
Класс защиты	IP20	IP20
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Передняя дверь	Металл	Металл
Стенки	Металл	Металл
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Каркас шкафа	Разборный	Разборный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.