

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 859784	CyberPower UTC850EI
Код ДИАС	10829	67714
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 836 руб.	4 586 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,4	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x143x278	84x159x252
Полная мощность, ВА	800	850
Активная мощность, Ватт	480	425
Акустический шум, <дБ	40	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	2-4	4
Выходные разъемы	3 x EURO с резервным питанием	4 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-275	165-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Производитель	PowerCom	CyberPower
Емкость, Ач	7,2	5,5
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Нет	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.