

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295842	PowerCom 1107532
Код ДИАС	10832	35660
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 172 руб.	15 462 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,1	8,4
Полная мощность, ВА	1 500	1 025
Активная мощность, Ватт	900	615
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	4 x Schuko CEE7
Емкость, Ач	7,2	7,00
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	146x164x360
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	Защита от импульсных помех RJ45/11
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	нет	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батарей	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный

Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.