

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTC650E	Импульс JN65101
Код ДИАС	11657	91341
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 397 руб.	5 100 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,6	3,9
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	84x159x252
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	Да
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Выходные разъемы	2 x Schuko	IEC 320 C13
Частота тока вход, Гц	45-65	50 или 60 Гц (автонастройка)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	165-290	162-290
Выходное напряжение, В	220	220-240
Производитель	CyberPower	Импульс
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
USB-порт	Нет	Нет
Полная мощность, ВА	650	650
Активная мощность, Ватт	360	360
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	5	5
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__