

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 456 SKAT-UPS 1000-LI-2x7	IPPON 1005583
Код ДИАС	12432	41143
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 700 руб.	17 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	7,8	9,7
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	147x160x380	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	600	720
Защита от всплесков напряжения	185 Дж	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	RJ-45	—
Влажность, %	0-80 при 25°C	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-6	4-10
Выходные разъемы	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	45-65
Диапазон входного напряжения, В	170-270	162-290
Производитель	Бастион	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Частота тока выход, Гц	—	50/60
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.