

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower BU1000E	CyberPower UT1500EIG
Код ДИАС	13377	67706
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 512 руб.	12 655 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,9	9,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x110,5x290	148x178x298
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	600	900
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	150 Дж
Время переключения на батарею, мс	4	—
Выходные разъемы	4 x Schuko	4 x Schuko, 6 x EC C13
Частота тока вход, Гц	45-65	50/60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	165-280	167-295
Емкость, Ач	5	7,5
USB-порт	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.