

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-40 v.4 исп. 1	AccordTec ББП-30 БК
Код ДИАС	13453	46381
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 988 руб.	2 019 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	168x195x83	129x92x38
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	17
Тип аккумулятора	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V	—
Ток нагрузки, А	4	3
Корпус	Пластиковый	Без корпуса
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Выходное напряжение, В	12,6	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	13,7
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Ток заряда АКБ, А	1	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 01:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.