

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-24 исп.1	Болид РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1)
Код ДИАС	13459	39045
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 801 руб.	5 618 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-15...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x490x80	255x310x95
Выходное напряжение, В	24	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	25	13,6
Диапазон входного напряжения, В	110-250	150-253
Количество АКБ	2	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	7
Тип аккумулятора	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V	—
Ток заряда АКБ, А	1	—
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Производитель	AccordТес	Болид
Вес нетто, кг	—	2,5
Класс защиты	—	IP30
Ток нагрузки, А	3	3
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.