

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ББП-24 исп.1	AccordTec ББП-30N
Код ДИАС	13459	40696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 801 руб.	1 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x490x80	167x16472
Выходное напряжение, В	24	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	25	13,7
Количество АКБ	2	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	7
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Нет
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Тип аккумулятора	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	1	1
Ток нагрузки, А	3	3
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.