

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332718	CyberPower BS650E
Код ДИАС	14369	67732
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 628 руб.	10 107 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,57	4,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	167x118x288
Полная мощность, ВА	450	650
Активная мощность, Ватт	270	390
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	6	4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	8 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ± 5 (Автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	165-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	CyberPower
Емкость, Ач	7	5
USB-порт	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.