

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec AT-K1000 бокс	IronLogic Z-5R Relay Wiegand
Код ДИАС	14583	17406
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 360 руб.	1 630 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,1	—
Рабочая температура, С°	-30...+40	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	65x38x22	65x65x20
Интерфейс связи со считывателем	Touch Memory, Wiegand 26	Touch Memory; Wiegand
Память RFID идентификаторов	1320	1364
Исполнение корпуса	Пластик	—
Производитель	AccordTec	IronLogic
Память шаблонов лиц	нет	нет
Тип идентификаторов	Touch Memory	Touch Memory
Кол-во контролируемых дверей	1	1
Наличие клавиатуры	Нет	Нет
Считыватель	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.