

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 18-1004 Rexant(шт)	REXANT 18-1007 Rexant(шт)
Код ДИАС	15678	15675
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	78 руб.	165 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,04	0,12
Кратность, м	1,5	5
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+50
Диаметр кабеля, мм	5	5
Количество пар	4	4
Максимальная полоса пропускания, МГц	125	125
Материал внешней оболочки	ПВХ — поливинилхлорид (PVC)	ПВХ — поливинилхлорид (PVC)
Экран	Нет	Нет
Цвет	Серый	Серый
Категория кабеля	5е	5е
Трос	Нет	Нет
Назначение кабеля	Внутренний	Внутренний
Тип кабеля	U/UTP	U/UTP
Тип проводников	Многожильный	Многожильный
Производитель	REXANT	REXANT
Материал проводников	Алюминий плакированный медью (CCA)	Алюминий плакированный медью (CCA)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.