

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 18-1004 Rexant(шт)	NETLAN EC-UU004-5E-PVC-GY
Код ДИАС	15678	25143
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	78 руб.	8 706 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,04	9,3
Рабочая температура, С°	-10...+50	-20...+60
Диаметр кабеля, мм	5	4,9
Кратность, м	1,5	305
Максимальная полоса пропускания, МГц	125	100
Цвет	Серый	Синий
Тип проводников	Многожильный	Одножильный
Производитель	REXANT	NETLAN
Материал проводников	Алюминий плакированный медью (CCA)	Медь (Cu)
Диаметр проводника (мм)	—	0,47
Материал изоляции проводников	—	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Количество пар	4	4
Материал внешней оболочки	ПВХ — поливинилхлорид (PVC)	ПВХ — поливинилхлорид (PVC)
Экран	Нет	Нет
Категория кабеля	5е	5е
Трос	Нет	Нет
Назначение кабеля	Внутренний	Внутренний
Тип кабеля	U/UTP	U/UTP

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.