

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower BPL48V75ART2U	Импульс BR19S404
Код ДИАС	16488	91410
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	187 527 руб.	175 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	57	—
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	553x280x782	440x174x825
Влажность, %	0-95	—
Количество АКБ	12	40
Номинальная ёмкость модуля, Ач	0	—
Номинальное напряжение, В	48	480
Производитель	CyberPower	Импульс
Ёмкость каждой АКБ, Ач	9	9
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.