

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ML-100K с уголком	AccordTec ML-180A
Код ДИАС	17229	68049
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 296 руб.	2 352 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,6	1,2
Рабочая температура, С°	-40...+40	-20...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	180x33x23	170x35x23
Усилие удержания якоря, кг	100	180
Тип блокировки	нормально открытый	нормально открытый
Класс защиты	IP67	IP67
Датчик положения двери	Нет	Нет
Тип замка	Электромагнитный	Электромагнитный
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.