

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec ML-100K с уголком	AccordTec ML-180AS с герконом
Код ДИАС	17229	75201
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 296 руб.	2 589 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,6	—
Рабочая температура, С°	-40...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	180x33x23	—
Тип блокировки	нормально открытый	—
Усилие удержания якоря, кг	100	—
Класс защиты	IP67	—
Тип замка	Электромагнитный	—
Датчик положения двери	Нет	—
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.