

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.04 (РИП-12-2/7М2)	AccordТес ББП-80 ТР исп.1
Код ДИАС	17609	42967
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 996 руб.	6 252 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x280x100	288x298x78
Выходное напряжение, В	13,6	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,7
Диапазон входного напряжения, В	187-242	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7 или 4	18
Ток нагрузки, А	2	8
Класс защиты	IP30	—
Производитель	Болид	AccordТес
Ток заряда АКБ, А	—	1
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.