

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.04 (РИП-12-2/7М2)	Бастион 193 ББП РАПАН - 40 исп.2х7
Код ДИАС	17609	54708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 996 руб.	4 370 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,5	1,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x280x100	183x151x196
Выходное напряжение, В	13,6	14
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	14
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7 или 4	7
Ток нагрузки, А	2	3,5
Производитель	Болид	Бастион
Количество АКБ	—	2
Тип аккумулятора	—	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые
Ток заряда АКБ, А	—	0,1
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Диапазон входного напряжения, В	187-242	187-242
Класс защиты	IP30	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.