

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7ПЗ)	Болид РИП-12 исп.108 (РИП-12-5/17М7-V8)
Код ДИАС	18607	18612
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 600 руб.	5 551 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Ток нагрузки, А	1	5
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	4,5 - 12	17
Ток заряда АКБ, А	0,5	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	102x107x39	195x295x90
Диапазон входного напряжения, В	150-253	150-265
Вес нетто, кг	0,2	2
Корпус	Пластиковый	Металлический
Производитель	Болид	Болид
Выходное напряжение, В	13,6	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,6
Количество АКБ	1	1
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Класс защиты	IP30	IP30

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.