

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7ПЗ)	Бастион 368 ББП РАПАН-20П
Код ДИАС	18607	54700
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 600 руб.	1 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Болид	Бастион
Выходное напряжение, В	13,6	14
Ток нагрузки, А	1	1,7
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	4,5 - 12	7
Ток заряда АКБ, А	0,5	0,1
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	14
Размеры (ШхВхГ) (мм)	102x107x39	169x103x210
Диапазон входного напряжения, В	150-253	187-242
Вес нетто, кг	0,2	0,4
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Класс защиты	IP30	IP20
Тип аккумулятора	—	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые
Количество АКБ	1	1
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Корпус	Пластиковый	Пластиковый
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.