

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7ПЗ)	AccordТес ББП-40 исп. 1
Код ДИАС	18607	63691
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 600 руб.	2 014 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Болид	AccordТес
Выходное напряжение, В	13,6	12,6
Ток нагрузки, А	1	4
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	4,5 - 12	7
Ток заряда АКБ, А	0,5	1
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,7
Количество АКБ	1	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	102x107x39	168x195x83
Диапазон входного напряжения, В	150-253	110-250
Вес нетто, кг	0,2	—
Класс защиты	IP30	—
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Корпус	Пластиковый	Пластиковый
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.