

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12	Болид МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7ПЗ)
Код ДИАС	18607 (РИП-12-3/7М6-V1)	18607
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 109 руб.	1 600 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,5	0,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	163x203x74	102x107x39
Диапазон входного напряжения, В	150-265	150-253
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	4,5 - 12
Ток нагрузки, А	3	1
Корпус	Металлический	Пластиковый
Ток заряда АКБ, А	—	0,5
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Да
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Выходное напряжение, В	13,6	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,6
Количество АКБ	1	1
Класс защиты	IP30	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.