

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.104 (РИП-12-3/7М6-V4)	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
Код ДИАС	18611	18610
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 664 руб.	4 885 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,5	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	163x203x74	195x295x90
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	17
Ток нагрузки, А	3	5
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Выходное напряжение, В	13,6	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,6
Диапазон входного напряжения, В	150-265	150-265
Количество АКБ	1	1
Класс защиты	IP30	IP30
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.