

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.104	Бастион 194 ББП РАПАН - 50 исп.2х7
Код ДИАС	РИП-12-3/7М6-V4 18811	54709
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 664 руб.	4 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	163x203x74	225x99x255
Выходное напряжение, В	13,6	14
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	14
Диапазон входного напряжения, В	150-265	187-242
Количество АКБ	1	2
Ток нагрузки, А	3	4
Класс защиты	IP30	IP20
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Производитель	Болид	Бастион
Ток заряда АКБ, А	—	0,2
Вес нетто, кг	1,5	1,5
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.