

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.104	AccordТес ББП-60 исп. 1
Код ДИАС	(РИП-12-3/7М6-V4) 18811	63692
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 664 руб.	2 196 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	163x203x74	168x195x83
Выходное напряжение, В	13,6	12,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,7
Диапазон входного напряжения, В	150-265	110-250
Количество АКБ	1	—
Ток нагрузки, А	3	6
Класс защиты	IP30	—
Корпус	Металлический	Пластиковый
Производитель	Болид	AccordТес
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	—	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.