

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.104	Болид МИП-24 исп.101 (МИП-24-2/7П11)
Код ДИАС	РИП-12-3/7М6-V4) 18811	80393
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 664 руб.	3 029 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	163x203x74	—
Выходное напряжение, В	13,6	—
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	—
Диапазон входного напряжения, В	150-265	—
Количество АКБ	1	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	—
Ток нагрузки, А	3	—
Класс защиты	IP30	—
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	—
Корпус	Металлический	—
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.