

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-24 исп.02 (РИП-24-1/7М4)	Бастион 194 ББП РАПАН - 50 исп.2х7
Код ДИАС	18621	54709
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 530 руб.	4 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	6	1,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	340x270x100	225x99x255
Выходное напряжение, В	27	14
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	27	14
Диапазон входного напряжения, В	150-253	187-242
Ток нагрузки, А	1	4
Класс защиты	IP30	IP20
Производитель	Болид	Бастион
Ток заряда АКБ, А	—	0,2
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Количество АКБ	2	2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.