

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-24 исп.02 (РИП-24-1/7М4)	Болид МИП-24 исп.20
Код ДИАС	18621	80595 МИП-24-2/П5-P-RS)
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 530 руб.	6 661 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	340x270x100	—
Выходное напряжение, В	27	—
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	27	—
Диапазон входного напряжения, В	150-253	—
Количество АКБ	2	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	—
Ток нагрузки, А	1	—
Класс защиты	IP30	—
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	—
Корпус	Металлический	—
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.