

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-441	OSNOVO OS-44H2
Код ДИАС	19001	41192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 809 руб.	46 686 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Температура внутри уличной станции, С°	-50...+50	0...+50
Теплоизоляция	Нет	Да
Термостабилизация	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-50...+50	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400х400х210	400х400х210
Класс защиты	IP66	IP66
Материал корпуса	Металл	Металл
Резервное питание (АКБ)	Нет	Нет
Система проточной вентиляции	Нет	Нет
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.