

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OSP-461	OSNOVO OSP-46V1
Код ДИАС	19002	68734
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 333 руб.	57 756 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Температура внутри уличной станции, С°	-50...+50	0...+50
Класс защиты	IP66	IP54
Система проточной вентиляции	Нет	Да
Теплоизоляция	Нет	Да
Термостабилизация	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-50...+50	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400х600х230	400х600х230
Материал корпуса	Пластик	Пластик
Резервное питание (АКБ)	Нет	Нет
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 18:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.