

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-44VB1	OSNOVO OSP-461
Код ДИАС	19006	19002
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 601 руб.	33 333 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x400x210	400x600x230
Температура внутри уличной станции, С°	0...+50	-50...+50
Класс защиты	IP54	IP66
Материал корпуса	Металл	Пластик
Резервное питание (АКБ)	Да	Нет
Система проточной вентиляции	Да	Нет
Теплоизоляция	Да	Нет
Термостабилизация	Да	Нет
Рабочая температура, С°	-50...+50	-50...+50
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.