

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NETLAN EC-UU025-5-PVC-GY-3	ITK LC3-C5E04-339
Код ДИАС	19949	46092
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	65 000 руб.	30 738 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	48,8	15
Рабочая температура, С°	-20...+60	-60...+60
Диаметр кабеля, мм	12,5	5,2
Диаметр проводника (мм)	0,47	0,51
Количество пар	25	4
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)	LDPE
Экран	Нет	Фольга
Цвет	Серый	Черный
Категория кабеля	5	5е
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	Твердый полиэтилен
Назначение кабеля	Внутренний	Внешний
Тип кабеля	U/UTP	F/UTP
Производитель	NETLAN	ITK
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	310x160x310
Кратность, м	305	305
Максимальная полоса пропускания, МГц	100	100
Материал проводников	Медь (Cu)	Медь (Cu)
Трос	Нет	Нет
Тип проводников	Одножильный	Одножильный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.