

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	3V 3V Model X SIGUR (MF) УХЛ 2.1	PERCo G-I-TD-054
Код ДИАС	20213	17250
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	624 518 руб.	243 180 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	3V	PERCo
Вес нетто, кг	287,5	69
Рабочая температура, С°	-30...+50	+1...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	1481x1702x2310	1083x684x1000
Пропускная способность, чел./мин	25	30
Ширина зоны прохода, мм	660	500
Вариант исполнения	Полноростовой	Тумбовый
Планки	Полимерные покрытие	Комплектуется дополнительно
Встроенные считыватели	MIFARE	Нет
Встроенный контроллер	Да	Нет
Класс защиты	—	IP41
Пульт управления	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.