

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 585 SKAT-24-2,0-DIN	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
Код ДИАС	21212	18610
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 500 руб.	4 885 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,24	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x89x65	195x295x90
Выходное напряжение, В	28	13,6
Диапазон входного напряжения, В	187-242	150-265
Количество АКБ	2	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	17
Ток нагрузки, А	2	5
Класс защиты	IP20	IP30
Защита АКБ от глубокого разряда	Нет	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Нет	Да
Корпус	Пластиковый	Металлический
Производитель	Бастион	Болид
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,6
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.