

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 585 SKAT-24-2,0-DIN	AccordТес ББП-60 исп. 1
Код ДИАС	21212	63692
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 500 руб.	2 196 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,24	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139x89x65	168x195x83
Выходное напряжение, В	28	12,6
Диапазон входного напряжения, В	187-242	110-250
Количество АКБ	2	—
Ток нагрузки, А	2	6
Класс защиты	IP20	—
Защита АКБ от глубокого разряда	Нет	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Нет	Да
Производитель	Бастион	AccordТес
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Тип аккумулятора	—	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	—	1
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Корпус	Пластиковый	Пластиковый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.