

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	GIGALINK GL-UPS-OL01TL-1-1/12A	IPPON 1005583
Код ДИАС	(Архив) 21143	41143
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 700 руб.	17 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	Да	125 Дж
Защита от короткого замыкания	Да	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	GIGALINK	IPPON
Поддержка SNMP	Да	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Типовое время перезарядки, часов	8	4,000
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x282x220	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	800	720
Диапазон входного напряжения, В	160-275	162-290
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Вес нетто, кг	4,1	9,7
Частота тока выход, Гц	47-53/57-63 ± 0.3%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0-4	4-10
Выходные разъемы	2 x Schuko	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Влажность, %	20-95 без конденсата	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	2
USB-порт	Да	Да
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Выходное напряжение, В	220	220

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.