

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec AT-36/2 WH	OSNOVO PS-55360/I
Код ДИАС	24962	41209
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 984 руб.	11 344 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,5	—
Рабочая температура, С°	0...+50	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x90x70	75x110x121
Производитель	AccordTec	OSNOVO
Выходное напряжение, В	—	55
Диапазон входного напряжения, В	—	195-265
Выходная мощность, Вт	—	360
Выходной ток, А	—	6,5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.