

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 488 SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah	Бастион 739 RAPAN-UPS 600
Код ДИАС	25673	54653
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 000 руб.	6 900 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	24	4,2
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x80x430	100x142x300
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	1 500	600
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 350	350
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	10	—
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	45...55 / 55...65	—
Диапазон входного напряжения, В	160-290	170-270
Защита АКБ	Да	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	3	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Выходные разъемы	—	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	Бастион	Бастион
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

