

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46T1	OSNOVO OS-34TB1
Код ДИАС	26198	55691
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 330 руб.	56 934 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-50...+50	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	300x400x210
Температура внутри уличной станции, С°	-15...+50	-7...+50
Резервное питание (АКБ)	Нет	Да
Класс защиты	IP66	IP66
Материал корпуса	Металл	Металл
Система проточной вентиляции	Нет	Нет
Теплоизоляция	Нет	Нет
Термостабилизация	Да	Да
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.