

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1995967	CyberPower VP1200EILCD
Код ДИАС	27084	67726
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 117 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,4	9,62
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	281x124x116	100x281x355
USB-порт	нет	Да
Полная мощность, ВА	500	1 200
Активная мощность, Ватт	300	720
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Да
Влажность, %	1-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	2-4	4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.3 Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±20%	167-295
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	На DIN-рейку	Напольный
Производитель	PowerCom	CyberPower
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	450 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Выходные разъемы	—	6 x IEC C13
Горячая замена батарей	нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7,2	7,2
Количество аккумуляторов	1	1
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
------------------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.