

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NETLAN EC-UU004-6-PVC-GY	REXANT 01-0120 Rexant
Код ДИАС	30367	72078
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 547 руб.	11 310 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+60	-40...+60
Диаметр кабеля, мм	5,8	3,5
Диаметр проводника (мм)	0,505	0,51
Количество пар	4	1
Максимальная полоса пропускания, МГц	250	—
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)	ПВХ
Экран	Нет	Да
Категория кабеля	6	5е
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	Полиэтилен (PE)
Тип кабеля	U/UTP	F/UTP
Тип проводников	Одножильный	Многожильный
Производитель	NETLAN	REXANT
Кратность, м	305	305
Цвет	Серый	Серый
Материал проводников	Медь (Cu)	Медь (Cu)
Трос	Нет	Нет
Назначение кабеля	Внутренний	Внутренний

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.