

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 54 СКАТ-1200Д	Болид РИП-12 исп.108 (РИП-12-5/17М7-V8)
Код ДИАС	31477	18612
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 100 руб.	5 551 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,5	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x101x169	195x295x90
Выходное напряжение, В	13,9	13,6
Диапазон входного напряжения, В	187-242	150-265
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	4,5-7	17
Тип аккумулятора	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые	—
Ток заряда АКБ, А	0,5	—
Ток нагрузки, А	2,3	5
Класс защиты	IP20	IP30
Корпус	Пластиковый	Металлический
Производитель	Бастион	Болид
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,6
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Количество АКБ	1	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.