

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 54 СКАТ-1200Д	Болид РИП-12 исп.18 (РИП-12-3/17П1)
Код ДИАС	31477	45216
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 100 руб.	6 133 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,5	1,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x101x169	230x320x110
Выходное напряжение, В	13,9	13,6
Диапазон входного напряжения, В	187-242	150-250
Количество АКБ	1	—
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	4,5-7	17
Тип аккумулятора	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые	—
Ток заряда АКБ, А	0,5	—
Ток нагрузки, А	2,3	3
Класс защиты	IP20	IP30
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Производитель	Бастион	Болид
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,6
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Пластиковый	Пластиковый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.