

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS)	Болид РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40МЗ-Р)
Код ДИАС	31597	18622
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 825 руб.	12 980 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Выходное напряжение, В	13,6	27,2
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,5	27
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	40	26 или 40
Ток нагрузки, А	6	4
Вес нетто, кг	—	7
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	450х400х210	450х400х210
Диапазон входного напряжения, В	150-250	150-250
Количество АКБ	2	2
Класс защиты	IP30	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.