

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 595 SKAT-12DC-1.0 Li-ion	AccordТес ББП-50 исп. 1
Код ДИАС	32099	41005
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 200 руб.	3 197 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,41	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х89х65	240х170х80
Выходное напряжение, В	12	12,6
Диапазон входного напряжения, В	187-242	110-250
Тип аккумулятора	Li-ion	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток нагрузки, А	1	5
Класс защиты	IP20	—
Корпус	Пластиковый	Металлический
Производитель	Бастион	AccordТес
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	—	13,7
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	—	7
Ток заряда АКБ, А	—	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.